

GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: **4 OTT. 2016**

Delibera n. **212**

Oggetto: Servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudiano. Interventi di manutenzione straordinaria, ordine di servizio n. 1-2-3. Impegno di spesa. Liquidazione fattura n. 26/16 della somma di € 6.417,20, compreso IVA, della ditta Tecno System S.r.l. di Tito – CIG: 67481193F6 –

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 33/2001 “Norme in materia di bonifica integrale”;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta Regionale n. 211 del 03 marzo 2015, con la quale è stato nominato ai sensi e per gli effetti dell'art.23, commi 2 e 3, della L.R. 27/01/2015, n. 4, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica l'Avv. Giuseppe Musacchio;

PREMESSO:

CHE il Consorzio gestisce il depuratore di Gaudiano ove vengono trattati i reflui urbani del villaggio di Gaudiano e dello stabilimento agroalimentare della Eugea s.p.a., oltre che i reflui rivenienti dalla lavorazione della frutta e del pomodoro dello stesso stabilimento;

CHE con delibera commissariale n. 148 del 06.07.2016 è stato approvato il progetto esecutivo del servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudiano dal mese di agosto al mese di ottobre 2016;

CHE, previo espletamento di gara mediante procedura negoziata, con delibera commissariale n. 164 del 29.07.2016 si affidava alla ditta Tecno System S.r.l, il servizio di conduzione dell'impianto di depurazione per il periodo 01/08/15 al 10/10/16;

VISTO il disciplinare di gara e in particolare l'art. 8 punto 4, che prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria vanno riconosciuti al di fuori della gestione, previo concordamento e relativo ordine di esecuzione;

CHE durante la gestione alcune apparecchiature indispensabili al trattamento sono andate in avaria e si è dovuto intervenire al fine di non compromettere il funzionamento dell'impianto;

CHE per gli interventi di riparazione il R.U.P., ritenuto indispensabile intervenire al fine di non compromettere l'intero ciclo di trattamento, ordinava come da ordini N. 1-2-3 di servizio che si allegano alla presente per divenirne parte integrante del presente deliberato, all'impresa di procedere agli interventi di manutenzione straordinaria;

CHE per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti, la ditta Tecno System con fattura n. 26/16 del 31/08/2016 della somma di € 6.417,20, compreso IVA, ne ha richiesto il relativo pagamento;



CHE il R.U.P. ha accertato che gli interventi sono stati eseguiti e ha proceduto a verificare l'effettivo funzionamento delle apparecchiature;

RITENUTO procedere ad assumere l'impegno di spesa necessario al pagamento di quanto richiesto;

RITENUTO procedere al pagamento di quanto richiesto dalla ditta Tecno System S.rl con la predetta fattura;

DELIBERA

- 1) di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **PROCEDERE** ad assumere l'impegno di spesa di € 6.417,20, sul cap. 324/3 del bilancio di esercizio 2016, necessario al pagamento di quanto richiesto dalla ditta Tecno System per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti durante il periodo di lavorazione del pomodoro.
- 3) di **LIQUIDARE** alla ditta Tecno System S.rl la somma di € 6.417,20, compreso IVA, richiesta con fatt. n. 26/16 del 31/08/2016 per gli interventi di manutenzione straordinaria, come da allegati ordini di servizio n. 1-2-3.
- 4) di **IMPUTARE** somma di € 6.417,20, sul cap. 324/3 del bilancio di esercizio 2016
- 5) di **AUTORIZZARE** i funzionari preposti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 6) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 33/2001, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Giuseppe Pio Musacchio



Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. 867 Cap. _____ UPB 324/2 e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 28-9-2016

Il Funzionario



Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere Favorevole

Data 29/9/2016


Il Funzionario



VISTO : Il Capo Settore



VISTO : Il Dirigente





**TECNO SYSTEM S.R.L.**

TITO (POTENZA)

Sede legale ed amministrativa: Via Nuvolese, n. 76/A - 85050 TITO (PZ)
Telefono: 0971 / 798662 Fax: 0971 / 798662
E-Mail: tecnosystem.tito@gmail.comCodice Fiscale: 01730310768 P.IVA: 01730310768
Reg. Imprese di Potenza sez. ordinaria: 01730310768
Codice Attività Azienda: 41001 Numero REA: PZ - 129964ANN. CA
Ricevuto

Tipo Documento	Numero	Del
FATTURA	26/16	31.08.2016
Codice cliente	P.IVA	Pag.
002	01167670767	1/1

Destinatario
CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
PIAZZA S. MARIA ASSUNTA
85020 GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

Descrizione	Q.ta'	Prezzo	Importo	IVA
INTERVENTI DI SOSTITUZIONI EX NOVO / RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONANTE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE SITUATE PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI GAUDIANO.				
COSI' COME DA VS ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL 05.08.2016			2.160,00	22
COSI' COME DA VS ORDINE DI SERVIZIO N. 2 DEL 11.08.2016			1.100,00	22
COSI' COME DA VS ORDINE DI SERVIZIO N. 3 DEL 22.08.2016			2.000,00	22
CIG: 67481193F6.				

Totale Imponibile	5.260,00
Totale Imposta	1.152,20
Totale Fattura	6.417,20

Condizioni di pagamento	Banca d'appoggio
BONIFICO BANCARIO	BANCA SVILUPPO SPA (FILIALE DI TITO PZ)
Scadenza	Coordinate
	IBAN: IT37 1031 3942 2800 0000 0020 850

Annotazioni: Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Privacy), Vi informiamo che i dati in nostro possesso, verranno da noi utilizzati ai soli fini fiscali e legali. Restano impregiudicati i diritti a Voi riconosciuti dall'art. 7 del citato Decreto.

CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
P.zza S. Maria Assunta – Gaudio di Lavello (Potenza)

LAVORI: Servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudio.

IMPRESA: Tecno System s.r.l. con sede in Tito (PZ)

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

Il sottoscritto Capo settore Gestione e Manutenzione

PREMESSO

CHE con delibera Commissariale n. 148 del 06/07/2016 si approvava il progetto esecutivo del servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudio.

CHE con delibera Commissariale n. 164 del 29/07/2016 si procedeva ad aggiudicare alla ditta Tecno System il servizio di gestione dell'impianto, regolamentando lo stesso con relativo disciplinare.

CHE nel disciplinare all'art. 8 punto 4 ,fra l'altro, è previsto che gli interventi straordinari sono da riconoscere all'impresa previa autorizzazione da parte del Consorzio.

CHE in data odierna, previo segnalazione dell'impresa, mi sono recato presso l'impianto al fine di constatare:

- l'usura della lama raschiante dello sgrigliatore;
- l'anomalo funzionamento dell'agitatore della vaschetta n. 3 del polipreparatore di testa, dovuto all'usura del motoriduttore che aziona lo stesso;
- l'anomalo funzionamento della pompa monovite, utilizzata per il trasferimento dei fanghi dagli ispessitori alla centrifuga;

l'anomalo funzionamento della pompa monovite, a servizio del polipreparatore di testa;

CHE il costo degli interventi, computato dalla ditta per le vie brevi, risulta essere complessivamente pari ad € 2.160,00 , oltre IVA.

Tutto ciò premesso, al fine di non compromettere la funzionalità dell'impianto il sottoscritto

ORDINA

All'impresa Tecno System di provvedere:

- alla sostituzione ex novo della lama raschiante dello sgrigliatore;
- al ripristino funzionale, previo sostituzione dei cuscinetti e dei paraoli, del motoriduttore dell'agitatore della vaschetta n. 3 del polipreparatore di testa;
- al ripristino funzionale, previa sostituzione del rotore, dello statore e del giunto di accoppiamento, della pompa monovite necessaria per la lavorazione dei fanghi;
- al ripristino funzionale, previa sostituzione, dello statore, della pompa monovite a servizio del polipreparatore di testa;




I costi degli interventi, così come previsto nel disciplinare di gara, saranno riconosciuti all'impresa previa fattura e imputati sul capitolo di bilancio relativo alla manutenzione straordinaria.

Gaudio di lavello, li 05/08/2016

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Capo Settore Gestione e Manutenzione
(p. Michele Ricciardi)

VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore f.f. Area Agraria
(Ing. Marianna Marchitelli)



CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
P.zza S. Maria Assunta – Gaudio di Lavello (Potenza)

LAVORI: Servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudio.

IMPRESA: Tecno System s.r.l. con sede in Tito (PZ)

ORDINE DI SERVIZIO N. 2

Il sottoscritto Capo settore Gestione e Manutenzione

PREMESSO

CHE con delibera Commissariale n. 148 del 06/07/2016 si approvava il progetto esecutivo del servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudio.

CHE con delibera Commissariale n. 164 del 29/07/2016 si procedeva ad aggiudicare alla ditta Tecno System il servizio di gestione dell'impianto, regolamentando lo stesso con relativo disciplinare.

CHE nel disciplinare all'art. 8 punto 4 ,fra l'altro, è previsto che gli interventi straordinari sono da riconoscere all'impresa previa autorizzazione da parte del Consorzio.

CHE in data odierna, previo segnalazione dell'impresa, mi sono recato presso l'impianto al fine di constatare:

- l'anomalo funzionamento del motoriduttore dell'agitatore n. 2 e 3 del polipreparatore fanghi;
- il non funzionamento in automatico del quadro elettrico comparto flocculazione;
- il non funzionamento della pompette dosatrice del polielettrolite disidratazione fanghi;
- il non funzionamento del carro ponte sedimentatore linea 1;

CHE il costo degli interventi, computato dalla ditta per le vie brevi, risulta essere complessivamente pari ad € 1.100,00 , oltre IVA.

Tutto ciò premesso, al fine di non compromettere la funzionalità dell'impianto il sottoscritto

ORDINA


All'impresa Tecno System di provvedere:

- al ripristino funzionale, previo sostituzione dei cuscinetti e dei paraoli, del motoriduttore dell'agitatore della vaschetta n.2 e n. 3 del polipreparatore linea fanghi;
- al ripristino funzionale, previa sostituzione del relè di livello, in automatico del quadro comparto flocculazione;
- al ripristino funzionale, previa sostituzione del motore elettrico, della pompette dosatrice polielettrolita disidratazione fanghi;
- al ripristino funzionale, previa sostituzione del motore elettrico, del carro ponte sedimentatore linea 1;


I costi degli interventi, così come previsto nel disciplinare di gara, saranno riconosciuti all'impresa previa fattura e imputati sul capitolo di bilancio relativo alla manutenzione straordinaria.

Gaudio di lavello, li 11/08/2016

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Capo Settore Gestione e Manutenzione
(p.f. Michele Ricciardi)



VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore f.f. Area Agraria
(Ing. Marianna Marchitelli)



CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
P.zza S. Maria Assunta – Gaudio di Lavello (Potenza)

LAVORI: Servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudio.

IMPRESA: Tecno System s.r.l. con sede in Tito (PZ)

ORDINE DI SERVIZIO N. 3

Il sottoscritto Capo settore Gestione e Manutenzione

PREMESSO

CHE con delibera Commissariale n. 148 del 06/07/2016 si approvava il progetto esecutivo del servizio di conduzione dell'impianto di depurazione di Gaudio.

CHE con delibera Commissariale n. 164 del 29/07/2016 si procedeva ad aggiudicare alla ditta Tecno System il servizio di gestione dell'impianto, regolamentando lo stesso con relativo disciplinare.

CHE nel disciplinare all'art. 8 punto 4 ,fra l'altro, è previsto che gli interventi straordinari sono da riconoscere all'impresa previa autorizzazione da parte del Consorzio.

CHE in data odierna, previo sollecito a mezzo mail da parte dell'Enel, mi sono recato presso l'impianto al fine di constatare le cause dell'infiltrazione.

CHE il costo degli interventi, computato dalla ditta per le vie brevi, risulta essere complessivamente pari ad € 2000,00 , oltre IVA.

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere nel distacco della fornitura elettrica da parte dell'Enel e quindi compromettere la funzionalità dell'impianto il sottoscritto

ORDINA

All'impresa Tecno System di provvedere:


- alla sistemazione del pavimento, scomposto, presente sulla copertura della cabina;
- al rifacimento della copertura con praimer, una prima mano di malta monocomponente, posa di rete in fibra , seconda mano di malta monocomponente e posa ex novo di discendenti in PVC

I costi degli interventi, così come previsto nel disciplinare di gara, saranno riconosciuti all'impresa previa fattura e imputati sul capitolo di bilancio relativo alla manutenzione straordinaria.

Gaudio di Lavello, li 22/08/2016

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
Capo Settore Gestione e Manutenzione
(Ing. Michele Ricciardi)

VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore f.f. Area Agraria
(Ing. Marianna Marchitelli)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n° 212 dello 04/10/2016 viene affissa all' albo pretorio consortile il 04/10/2016;

- Che, in **quanto atto non soggetto a controllo**, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4° comma, Statuto ;
- Che, **in quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito**, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 26 , punto 6, L.R.B. n.33/01 e art. 48, 3° comma, Statuto;
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio 04/10/2016 al 07/10/2016

Il Funzionario Responsabile



La presente delibera viene trasmessa ilprot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 26 della L.R. n.33 del 06.09.2001:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....